



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике
283050, г. Донецк, ул. Щорса, д. 60, тел. +7(856)340-62-28, E-mail: gudnr@80.mchs.gov.ru

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
Горняцкого района г. Макеевки отдела надзорной деятельности и
профилактической работы городского округа Макеевка управления
надзорной деятельности и профилактической работы**

286124, г. Макеевка, ул. Сахалинская, б/н, тел. +7(856)322-45-40,
E-mail: gpn_mak_gor@80.mchs.gov.ru

ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ

дата и время начала проведения профилактического визита:

«20» июля 2023 г. 13 ч. 00 мин.

дата и время окончания проведения профилактического визита:

«20» июля 2023 г. 14 ч. 00 мин.

место проведения профилактического визита: г. Макеевка, Горняцкий район,
ул. Свердлова, д.68.

наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен
профилактический визит: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Ясли-сад № 32 общеразвивающего типа города
Макеевки»

учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий: _____

основанием проведения профилактического визита является:
ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

профилактический визит проведен в рамках: Федерального государственного
пожарного надзора

профилактический визит проведен: инспектором ОНДиПР Горняцкого района
г. Макеевки ОНДиПР городского округа Макеевка УНДиПР Главного
управления МЧС России по Донецкой Народной Республике
(государственным инспектором по пожарному надзору Горняцкого района

города Макеевки) лейтенантом внутренней службы Шевченко Андреем Григорьевичем.

В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация:

Заведующей МБДОУ «Ясли-сад № 32 общеразвивающего типа города Макеевки» Т.А. Сидоренко, а также лицам, ответственным за пожарную безопасность, разъяснены обязанности соблюдать требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"; приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»; приказом МЧС России от 18.06.2003 № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

Объект защиты, эксплуатируемый МБДОУ «Ясли-сад № 32 общеразвивающего типа города Макеевки», отнесен к высокой категории риска с соответствующей периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий – 1 раз в 2 года.

Рекомендуемыми способами снижения категорий риска являются:

1) своевременное исполнение действующих предписаний органов федерального государственного пожарного надзора, в части нарушений требований пожарной безопасности, предъявляемых: к путям эвакуации; к зонам безопасности для маломобильных групп населения; к автоматическим системам противопожарной защиты; к обеспечению деятельности пожарных подразделений;

2) отсутствие случаев зарегистрированных пожаров за последние 5 лет (за исключением пожаров, причиной которых является умышленное уничтожение или повреждение имущества);

3) отсутствие вступившего в силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности, либо решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2

статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет;

4) наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска;

5) отсутствие на объектах учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению объекта;

6) наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты дежурным персоналом;

7) привлечение к охране организации, специально учрежденной для оказания охранных услуг, зарегистрированной в установленном законом порядке и имеющей лицензию на осуществление частной охранной деятельности.

(излагаются сведения об информации, доведенной до контролируемого лица: о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, соответствию объекта надзора критериям риска, об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий)

При проведении профилактического визита рекомендовано устранить обнаруженные нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	В отношении здания руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (далее – ППР в РФ) п. 2
2.	Обучение лиц мерам пожарной безопасности не осуществляется по программам противопожарного инструктажа.	п. 3 ППР в РФ
3.	Обучение лиц мерам пожарной безопасности не осуществляется по дополнительным профессиональным программам.	п. 3 ППР в РФ
4.	Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности не определены руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.	п. 3 ППР в РФ

5.	В здании не предусмотрена система автоматической пожарной сигнализации.	приложение А, таблица А1 п. 14 СП 484.1311500.2020; ч. 2 ст. 54 № 123-ФЗ ст. 6 № 69-ФЗ
6.	В целях обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	п. 3.1, табл. 2, п. 14 СП 3.13130.2009 ч. 2 ст. 54 № 123-ФЗ ст. 6 № 69-ФЗ
7.	Здание не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений.	п. 1.1 таблица 1, п 15 РД 34.21.122-87 ст. 6 № 69-ФЗ
8.	Стропила и обрешетка здания не подвержены обработке огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности - в соответствии с ГОСТ 53292 (либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения).	п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 ст. 6 № 69-ФЗ
9.	На путях эвакуации из здания не предусмотрено эвакуационное и аварийное освещение.	п. 7.3.15 СП 251.1325800.2016 ст. 6 № 69-ФЗ
10.	Огнетушители, находящиеся в коридорах и помещениях, разместить на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	✓ п. 409 ППР в РФ
11.	Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов, не закреплены к полу.	✓ п. 31 ППР в РФ;
12.	Руководитель не обеспечил средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, на объекте с массовым пребыванием людей.	п. 30 ППР в РФ;
13.	Для помещения кладовой хранения продуктов не определена категория взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.	✓ п. 5.1.2 СП 4.13130.2013; п. 7.3.18 СП 251.1325800.2016 п. 12 ППР в РФ;
14.	Двери (кладовой) не являются противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30. Пределы огнестойкости противопожарных дверей следует устанавливать по ГОСТ Р 53307.	п. 7.3.10 СП 251.1325800.2016 ст. 6 № 69-ФЗ
15.	Выход из лестничной клетки на чердак не предусмотрен через противопожарный люк 2-го типа размерами 0,6х0,8 м по	П. 7.7. СП 4.13130.2013

	закрепленной вертикальной металлической стремянке.	
16.	На полу на путях эвакуации, допущено устройство порогов и выступов более 45 мм. (выход из помещения психолога).	п. 4.3.5 СП 1.13130.2020;
17.	Область применения облицовочных материалов на путях эвакуации, не соответствует требованиям таблиц 28 и 29 приложения к № 123-ФЗ. (тамбур, при входе в здание). ✓	ст. 134 п. 6 № 123-ФЗ;
18.	Углекислотные огнетушителя, не оснащены раструбом из металла. ✓	п. 4.1.12. СП 9.13130.2009
19.	Допускается прокладка электрической проводки по горючему основанию. ✓	п. 35 п.п. з ППР в РФ;

Подпись лица, проводившего профилактический визит:

Инспектор ОНДиПР Горняцкого района
г. Макеевки ОНДиПР городского округа
Макеевка УНДиПР Главного управления
МЧС России по Донецкой Народной
Республике лейтенант внутренней службы
Шевченко А.Г.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного
лица органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

« 24 » 07 2023г.

Экземпляр листа профилактической беседы получил(а):

Заведующей Сиромо Д.А.
(должность, фамилия, инициалы)

контролируемого лица (представителя)

« 24 » 07 2023 г.

